

Convenções

AP	Extintor de água pressurizada (AP)
ABC	Extintor de pó químico seco BC (PQS)
ABC	Extintor de pó químico seco ABC (PQS)
CO2	Extintor de gás carbônico (CO2)
3 W	Iluminação de emergência, bloco autônomo com 30 leds
2x8 W	Iluminação de emergência, bloco autônomo com dois faroletes de led de alta potência
2 W	Sinalização de saída, bloco autônomo
	Acionador manual do sistema de alarme, instalar entre 0,90 m e 1,35 m acima do piso
	Avisador sonoro e visual do sist. de alarme, instalar entre 2,20 m e 3,50 m acima do piso
	Central de detecção e alarme
	Bateria do sistema de alarme de incêndio
	Central predial de GLP
	Tubulação para rede de hidrantes
	Hidrante simples, com uma saída
M	Mangotinho de 1"
	Reserva de incêndio
	Registro de gaveta (R.G.)
	Válvula de retenção (V.R.)
	Registro de recalque sem válvula de retenção para uso do Corpo de Bombeiros
	Sirene de alarme do sistema de hidrantes
	Acionador manual da bomba de incêndio (botoeira tipo liga-desliga)
17 400x200	Placa de indicação de saída de emergência a ser afixada acima de portas de saída
16 400x200	Placa de indicação de saída junto à escada, dimensão mínima 300 x 150 mm
13 400x200	**Placa de orientação, sentido da rota de saída de emergência, dimensão mínima 300 x 150 mm**
20 150x150	Placa de alarme sonoro, local de instalação da sirene do alarme do uso dos hidrantes
21 150x150	Placa de sinalização do comando manual para acionamento da bomba de incêndio
21 330x330	Placa do acionador manual do sistema de alarme dimensão mínima 330 x 330 mm
24 330x330	**Placa de mangotinho dimensão mínima 330 x 330 mm**
23 330x330	**Placa de extintor de incêndio dimensão mínima 150 x 150 mm**
26 330x330	**Placa de hidrante dimensão mínima 330 x 330 mm**
9 200x95	Placa de alerta, risco de choque elétrico
6 200x95	Placa de alerta, risco de incêndio, presença de produto inflamável
1 Ø200	Placa de Proibido Fumar

Pág: _____

Rubrica: _____

NOTAS:

1. AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER CONFORME NBRs 13434-1 e 2/2004 e NBR 13434-3/2005.
2. AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E DE EQUIPAMENTOS DEVEM TER COR DE CONTRASTE FOTOLUMINESCENTE (BRANCA OU AMARELA).
3. OS EXTINTORES DEVERÃO SER INSTALADOS COM SUA ALÇA DE MANUSEIO A UMA ALTURA DE NO MÁXIMO 1,60 m DO PISO ACABADO.
4. OS EXTINTORES INSTALADOS EM PILARES DEVERÃO SER SINALIZADOS EM TODAS FACES DO PILAR.
5. A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS MOTO-BOMBAS SERÁ INDEPENDENTE E SAÍRA DIRETAMENTE DA MEDIÇÃO DE ENERGIA ATÉ A CASA DE BOMBAS.
6. MEDIDAS QUANDO NÃO INDICADAS SÃO EM CENTÍMETROS.

PAULO RICARDO THEVES
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/RS nº 063648-D
R. Mal. Floriano, 263
CEP 95940-000 - Arroio do Meio, RS
Fone (51)3716-2067 ou 9995-3580
E-mail: prtheves@bewnet.com.br
Responsável técnico

EMEF PROFESSOR ALFREDO SCHNEIDER

ENDEREÇO: Rua Hércio Pêgas, 1356
Bairro Teutônia - Teutônia/RS

PROPRIETÁRIO: _____
Município de Teutônia

PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Plantas baixas, cortes, situação e localização

ESCALA:	DATA:	ÁREA TOTAL:	PRANCHA:
1:125	Abril / 2017	1.959,80 m2	1/2